

| Поз. | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка оборудования, обозначение документа или номер | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса, кг | | Примечания |
|------|--|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------|
| | | | | | | всего | единицы | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 9 | 10 | 11 |
| | Железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ (ЛЭП 98.08-07) | | | | | | | | |
| | Линейная арматура | | | | | | | | |
| | Крюк для стойки с отверстием | SOT 21.1 | | ENSTO | шт | 28 | 1,32 | 36,96 | |
| | Зажим поддерживающий | SO 14.0 | | ENSTO | шт | 20 | 0,23 | 4,6 | |
| 1 | Зажим прокалывающий для неизолированных проводов | SLIP 22.12 | | ENSTO | шт | 29 | 0,113 | 3,277 | |
| 2 | Зажим плашечный ответвительный (соединительный) | SL 37.2 | | ENSTO | шт | 19 | 0,1 | 1,9 | |
| 3 | Кожух защитный для плашечного зажима | SP 15 | | ENSTO | шт | 19 | 0,03 | 0,57 | |
| 4 | Заземляющий проводник сечением 6 мм | ЗП 6 | | ENSTO | шт | 19 | 0,34 | 6,46 | |
| 5 | Зажим натяжной | SO 23.4 | | ENSTO | шт | 22 | 1,3 | 28,6 | |
| 6 | Зажим прокалывающий для изолированных проводов | SLIP 22.1 | | ENSTO | шт | 124 | 0,113 | 14,012 | |
| 7 | Скрепка для бандажной ленты | COT 36 | | ENSTO | шт | 74 | 0,015 | 1,11 | |
| 8 | Бандажная лента | COT 37 | | ENSTO | м | 128,2 | 0,23 | 29,486 | |
| 9 | Крюк бандажный | SOT 29 | | ENSTO | шт | 70 | 0,6 | 42 | |
| 10 | Бандаж пластиковый | PER 15 | | ENSTO | шт | 72 | 0,01 | 0,72 | |
| 11 | Зажим натяжной для 1-фазных вводов | SO 157.1 | | ENSTO | шт | 64 | 0,075 | 4,8 | |
| 12 | Зажим натяжной для 3-х фазных вводов | SO 158.1 | | ENSTO | шт | 8 | 0,085 | 0,68 | |
| 13 | Крюк накручивающийся | PD 2.2 | | ENSTO | шт | 40 | 0,55 | 22 | |
| 14 | Фиксатор дистанционный | SO 70.15 | | ENSTO | шт | 36 | 0,045 | 1,62 | |
| 15 | Зажим прокалывающий соединительный | SL 21.1 | | ENSTO | шт | 80 | 0,066 | 5,28 | |
| 16 | Ограничитель перенапряжений нелинейный с прокалывающими зажимами | SE 30.128 | | ENSTO | шт | 12 | 0,2 | 8,8 | |
| 17 | Провод изолированный, самонесущий из алюминиевого сплава сеч: 4*50мм2. | СИП-4 | | | м | 697 | | | |
| 18 | Провод изолированный, самонесущий из алюминиевого сплава сеч: 4*25мм2. | СИП-4 | | | м | 84 | | | |
| 19 | Провод изолированный, самонесущий из алюминиевого сплава сеч: 2*16мм2. | СИП-4 | | | м | 474 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--------|-------|------|---|----------------------------------|------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 05-39-2021-ЭС.СО | | | |
| | | | | | | МУП «Горэлектросети» | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Реконструкция ВЛ-10 кВ №19-18 в Горно-Алтайске | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | | Баженов | | | | | РД | 3 | 3 |
| ГИП | | Баженов | | | | | ОАО «Горно-АлтайКоммунПроект» | | |
| Проверил | | Тимин | | | | | | | |