

Ведомость объемов работ


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ВЛ3-10 кВ				
1	«РОСЭП» ЛЭП 56-97	Строительная длина одноцепной ВЛ3-10кВ,	м	В т.ч. отпайки – 45 м
2	«РОСЭП» ЛЭП 56-97	Установка защищенного провода из алюминиевого термообработанного сплава сеч: до 95 мм2,	м	Кпровис = 1045
3	«РОСЭП» ЛЭП 56-97	Установка линейного разъединителя на ВЛ-10 с ручным приводом, шт	3	
4	«РОСЭП» ЛЭП 56-97	Установка ограничителей перенапряжения на ВЛ-10,	шт	9
5		Припасовка ж.бетонных, приставок ПТ-43 к ж.б. стойке СВ-110-5,	шт	8
6	ТП 3.407-150	Заземляющее устройство опор ВЛ3-10 кВ,	компл	47
7	«РОСЭП» ЛЭП 56-97	Земляные работы под установку опор	м3	В т.ч. под 34 опор с Р/ЛНД-9м3
8	«РОСЭП» ЛЭП 56-97	Вырубка малоценных пород деревьев,	м3	17,0
9		Пересечение с автодорогой,	шт/м	9/362
10		Пересечение с водной преградой,	шт/м	2/117
11		Пусконаладочные работы, по проекту	вид работ	2
12	ТП 3.407-85/1	Демонтаж сталеалюминиевого провода сечением до 70 мм2,	м	5900
13	ТП 3.407-85/1	Демонтаж простой деревянн опоры 10 кВ с ж.б приставкой, шт	22	
14	ТП 3.407-85/1	Демонтаж сложной деревянн опоры 10 кВ с ж.б приставкой, шт	18	

Ведомость опор

№ пп	Обозначение документа	Тип, марка, опоры	Номер опоры на плане	Кол-во Опор/цзл	Примечание
Железобетонные 1 цепные опоры ВЛ3-10 кВ (населенная местность)					
1	«РОСЭП» ЛЭП 56-97.	Промежуточная, ПоБ10-5	3,4,6,7,10,16,18,19,22,23,24,25,27,30,31,32,33,37,40,41*,42*,44,45,47.	24/24	СВ-110-5.
2	«РОСЭП» ЛЭП 56-97.	Угловая, промежуточная, УПоБ10-26	8,11,17,26,28,29,35	7/8	СВ-110-5+СВ105
3	«РОСЭП» ЛЭП 56-97.	Угловая, анкерная, УАБ10-26	1,9,12*,13,15,34,36,38	8/8	СВ-110-5+2хСВ105
4	«РОСЭП» ЛЭП 56-97.	Ответвительная, ОА10-26	2,5,39,43,	4/4	СВ-110-5+СВ105
5	«РОСЭП» ЛЭП 56-97.	Концевая, КтБ10-26	14,20,21,46	4/5	СВ-110-5+СВ105
6			Всего	47/49	

В пролетах опор №14 – №34 участок совместной прокладки с ВЛИ-0,4 кВ

Установка ж.б опоры №12 на ж.бетонных приставках



						05-39-2021-НЭС		
						МУП «Горэлектросети»		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция ВЛ-10 кВ №19-18 в Горно-Алтайске	Стадия	Лист
Разраб.		Баженов					РД	3
ГИП		Баженов				План ВЛ3-10 кВ. Ведомость объемов работ. Ведомость опор	ООО «Горно-АлтайКоммунПроект»	
Проверил		Тимин						